

# MAC3 & MAC50 系列

数字控制器  
通讯接口  
(RS-485)  
使用手册

感谢您购买 SHIMAX 产品。请检查您订购的产品  
请您阅读本手册并且完全理解以后再操作本设备

本使用手册介绍 MAC3 和 MAC50 的通讯接口选件功能。关于 MAC3 和 MAC50 的操作和各参数的详细说明，请参见使用说明书。

## 目录

1. 概述	2	标准通讯协议概述	7~15
2. 技术规格	2	5-1 通讯步骤	7
3. 与主机计算机的连接	3	5-2 通讯格式	7
3-1 RS-485	3	5-3 读命令 (R) 详述	11
3-2 三态输出的控制	3	5-4 写命令 (W) 详述	13
4. 设置通讯参数	4~6	5-5 应答代码详述	14
4-1 设置通讯速度	4	5-6 通讯数据地址详述	15
4-2 设置通讯数据长度	4	6. MODBUS 通讯协议概述	16~24
4-3 设置通讯校验位	4	6-1 通讯步骤	16
4-4 设置通讯停止位	4	6-2 通讯格式	17
4-5 设置起始字符	4	6-3 错误检查	19
4-6 设置 BCC 块校验	4	6-4 数据读出详述	20
4-7 设置通讯地址	5	6-5 数据写入详述	21
4-8 设置主机方式	5	6-6 循环测试详述	22
4-9 设置从机起始地址	5	6-7 无响应的条件	22
4-10 设置从机结束地址	5	6-8 错误信息详述	23
4-11 设置写入数据地址	5	6-9 通讯数据地址详述	24
4-12 设置延迟时间	6	7. 通讯主机方式概述	25
4-13 设置通讯存储方式	6	7-1 主机/从机的连接	25
		7-2 通讯详述	25
		8. 通讯数据地址表	26~32
		9. 补充说明	33~34
		9-1 量程代码表	33
		9-2 事件代码表	34
		10. ASCII 代码表	34

## 1. 概述

MAC 3 和 MAC50 通讯接口采用 RS-485 通讯方法。

基于 EIA 标准通过信号能够传送各种数据, 可以通过个人计算机读取。

RS-485 是电子工业协会(EIA)的通讯标准。

此标准规定了电器和机械硬件。

没有规定数据传输过程的软件部分。

因此, 同样的接口不能够总是互相通讯。

因此, 用户在使用前需要完全了解技术规格和传输过程。

使用 RS-485 能够并连两台或多台 MAC3 和 MAC50。

很多个人计算机不支持这种接口。

然而, 可以使用 RS-232C  RS-485 通讯转换器。

## 2. 技术规格

协议	: SHIMAX 标准协议, MODBUS ASCII, MODBUS RTU
信号电平	: 符合 EIA RS-485
通讯方式	: RS-485 两线系统 半双工多点 (总线) 系统
同步系统	: 起始-停止 同步系统
通讯距离	: RS-485 最大 500m (取决于环境条件)
传输速度	: 1200, 2400, 4800, 9600 和 19200, 38400 bps
传输控制	: 无
起始位	: 1 位
数据长度	: 7 位, 8 位 (MODBUS RTU 固定为 8 位)
校验位	: 无, 偶校验, 奇校验
停止位	: 1 位, 2 位
通讯代码	: ASCII 代码 (SHIMAX 标准协议, MODBUS ASCII) 二进制代码 (MODBUS RTU)
可以连接台数	: 32 (包括主控制器)
隔离	: 与模拟输出不隔离。与输入、输出和电源隔离

\*MODBUS 是 Schneider Electric 的商标。

### 3. 与主机算的连接


#### 3-1. RS-485

MAC3 & MAC50 的输入和输出逻辑电平表示如下:

逻辑 (1) 状态 - 端 < + 端  
 逻辑 (0) 状态 - 端 > + 端

然而, 在开始传输之前控制器的+ 端和 - 端为高阻状态。上述电平为输出。(参见 3-2. 3 态输出的控制)

[ RS-485 ]




注 1: 工作时, 在主机端和设备终端(+ 和 - 之间)分别安装 1/2W 120Ω 终端电阻。

注 2: 请确认屏蔽层单端接地。  
 当不用屏蔽线时, 用户必须采取措施预防雷击。

#### 3-2. 3 态输出的控制

RS-485 是多点系统。传送输出在未通讯和接受状态总是高阻状态, 以避免发送信号的冲突。仅在发送前从高阻状态变为正常输出状态。在传送完成时再次返回高阻状态。然而, 3 态输出控制有大约 2 ms (最大) 的时间延迟。当主机端在结束接收后立即开始传送, 设置大于几 ms 的延迟时间。



## 4. 设置通讯参数



MAC3 & MAC50 在窗口群 9 共有 13 种通讯参数。  
除了通讯存储方式之外，这些参数不能用通讯改变。  
通过前面板按键完成设置。

MENU 键

### 4-1. 设置通讯速度



初值 : 96  
范围 : 12 (1200bps) 24 (2400bps), 48 (4800bps), 96 (9600bps) 192 (19200bps),  
384 (38400bps)  
选择和设置与主机相同的通讯速度。

MENU 键

### 4-2. 设置通讯数据长度



初值 : 7  
范围 : 7, 8  
选择和设置通讯数据位长度 (MODBUS RTU时固定为 8)

MENU 键

### 4-3. 设置通讯校验位



初值 : 无  
范围 : 无, odd 奇校验, even 偶校验  
选择和设置通讯校验位

MENU 键

### 4-4. 设置通讯停止位



初值 : 1  
范围 : 1,2  
选择和设置通讯停止位。

MENU 键

### 4-5. 设置起始字符




初值 : STX  
范围 : STX, ATT  
选择使用的控制代码(仅当 SHIMAX 标准协议时有效)

MENU 键

选择	起始字符	报文结束字符	结束字符
STX	STX (02H)	ETX (03H)	CR (0DH)
ATT	"@" (40H)	": " (3AH)	CR (0DH)

### 4-6. 设置 BCC 块校验



初值 : 无  
范围 : none, Add, Add2, Xor, LrC, Cr16  
选择 BCC 块校验类型。选择的内容决定通讯协议。

MENU 键

选择	运算方法	协议
none	无	SHIMAX 标准协议
Add	累加和	
Add 2	累加和+按位求反	
Xor	异或	MODBUS ASCII
LrC	LRC	
Cr16	CRC-16	

#### 4-7. 设置通讯地址




初值 : 1  
 范围 : MAST,1~255  
 RS-485 符合多点系统, 可以连接 31 台设备 (最多)  
 通过分配地址 (机器号) 给每台设备, 使仅指定地址的设备能够响应

MENU 键

注 1: 能够设置地址 1~255。然而, 能够连接设备的最大数是 31 台。  
 注 2: 适合 MODBUS 的地址是 1~247。  
 注 3: 当从地址 1 减 1 后, MAC3 & MAC50 设为主机方式 (MASTER)

#### 4-8. 设置主机方式




初值 : SV  
 范围 : SV,OUT1,OUT2  
 主机方式时, 选择应该发送的数据类型  
 (主机方式时此窗口显示)  
 SV: 传送当前执行 SV 给从表

MENU 键

OUT 1: 由于数据是用主机端量程变换的, 输出1的输出 % 发送到从表。  
 OUT 2: 由于数据是用主机端量程变换的, 输出2的输出 % 发送到从表。

选择 out 1 和 out 2 时, (量程刻度 × 输出 %) + 量程下限作为实际输出数据。

#### 4-9. 设置从机的起始地址




初值 : 1  
 范围 : 1~255  
 主机方式时可以连接 31 台设备。  
 选择从机的起始地址。

MENU 键

(在主表方式时, 此窗口显示)

#### 4-10. 设置从机结束地址



初值 : 31  
 范围 : 1~255  
 主机方式时可以连接 31 台设备。  
 选择从机的结束地址。

MENU 键

(在主机方式时, 此窗口显示)

注意 1: 仅可在从机起始地址~从机起始地址 +30 范围内设置从机地址的结束地址。  
 如果仅接了 1 台从表, 从机的起始地址与结束地址相同。

#### 4-11. 设置写入数据地址



初值 : 0300H  
 范围 : 0000H~FFFFH  
 主机方式时选择写入从机的数据地址。  
 (在主机方式时, 此窗口显示)

MENU key

注意 1: 在 SHIMAX 控制器中, 0300H 分配给 SV 1.

#### 4-12. 设置延迟时间



初值 : 20  
 范围 : 1~500(ms)  
 能够设置从接收通讯命令到实际发送数据的最小延迟时间。

MENU 键 注 1: 某种通讯转换器可能需要更长的时间用于 3态控制, 在这种 RS-485 中可能发生信号冲突。如果延迟时间更长, 则可以避免这种冲突。

当通讯速度低时, 需要特别注意。(1200 bps, 2400 bps, 等)

注 2: 从接收通讯命令到实际发送数据的实际延迟时间, 是上面提到的延迟时间与软件处理时间的总和。特别是当写命令时, 命令处理时间大约需要 400 ms。


#### 4-13. 设置通讯存储方式



初值 : RAM  
 范围 : RAM,MIX,EEP  
 由于非挥发存储器 EEPROM 的写次数是有限的, 当通过通讯频繁修改数据时 EEPROM 的寿命变短。

MENU 键 当通过通讯频繁修改数据时设置 RAM 方式。如果仅修改 RAM 数据而不修改 EEPROM, 可以延长 EEPROM 的寿命。

选择	处理过程
RAM	在此方式中, 通过通讯改变数据, 仅修改 RAM 。 当关断电源而不修改 EEPROM 时, RAM 数据丢失。如果再次接通电源, 将使用存储在 EEPROM 中的数据。
MIX	在此方式中, 仅在 RAM 中修改 SV1-SV4 和 OUT 1 ~ 2 数据, 在 RAM 和 EEPROM 中修改其它数据。
EEP	任何时间通过通讯在 RAM 和 EEPROM 中修改数据。 即使断开电源, 数据仍然被保存。



## 5. 标准通讯协议概述

MAC 3 和 MAC50 遵守 SHIMAX 标准通讯协议。

即使连接满足标准通讯协议的不同系列的设备，用同样的通讯格式能够改变数据。

### 5-1. 通讯步骤

(1) 主机和从表之间的关系

- 个人计算机, PLC (主) 是主机。
  - MAC3 & MAC50 是从机。
  - 通讯从主机的通讯命令开始, 以从机的通讯应答结束。
- 然而, 当通讯异常时, 例如, 通讯格式错误、BCC 错误, 没有通讯应答。

(2) 通讯步骤

主机发送命令, 从机应答主机, 传送数据, 通讯步骤完成。

(3) 超时


从机接收起始字符后, 在 1 秒内没有接收到结束字符, 视为超时。等待下一个命令 (新的起始字符)。  
在主机端设置超时, 设为大于 1 秒。

### 5-2. 通讯格式


(1) 通讯格式概述

通讯格式由基本格式部分 I, 报文部分和基本格式部分 II 组成。

1) 通讯命令格式概述



2) 通讯应答格式



- 对于读命令(R)、写命令(W)和通讯应答, 基本格式部分 I, II 是相同的。  
BCC 的每次运算结果插入到 BCC 数值, < i (13), (14) >。
- 报文部分根据通讯命令、数据地址、通讯应答等改变。

(2) 基本格式部分 I 详述

a: 起始字符 [(1): 单字节 / STX (02H), 或 "@" (40H)]

- 此字符表示这是通讯开始。
- 如果接收到起始字符, 判断为新通讯的第一个字符。
- 成对地选择报文的起始字符和结束字符。

(参见 4-5. 设置起始字符)

STX (02H) ---选择 ETX (03H)

"@"(40H) ---选择 ":" (3AH).

b: 仪表地址 [(2), (3):双字节]

- 指定用于通讯的仪表。
- 可以指定地址 1~255 (十进制数)。
- 二进制 8 位数值 (1:0000 0001 - 255:1111 1111) 分为高 4 位和低 4 位, 变换为 ASCII 字符。

(2): 高 4 位的数字变换为 ASCII.

(3): 低 4 位的数字变换为 ASCII.

c: 子地址 [(4): 单字节]

- 固定为 (4) =1 (31H), 因为 MAC3 & MAC50 是单回路仪表。
- 当指定其他子地址时, 因为子地址错误没有应答。

(3) 基本格式部分 II 详述

h: 报文结束字符 (12): 单字节 / ETX (03H), 或 ":" (3AH)]

- 它表示报文部分结束。

i: BCC 块校验 [(13) (14):双字节]

- BCC 块校验用于检查通讯数据的异常。
- 当 BCC 运算结果显示 BCC 错误时, 没有应答响应。
- 有下面 4 种类型的 BCC 运算。

(可以设置 BCC 运算类型, 参见 4-6. 设置 BCC 块校验类型)

1) 无

不执行 BCC 运算。(13) 和 (14) 被省略。

2) 累加和

从起始字符 (1) 到报文的结束字符 (12), 以数据的 ASCII 1 个字符(1 字节)为单位执行累加和。

3) 累加和 + 按位取反

从起始字符 (1) 到报文的结束字符 (12), 以数据的 ASCII 1 个字符(1 字节)为单位执行累加和。将运算结果的最低字节按位取反。

4) 异或

从起始字符后的<仪表地址 (2) > 到报文的结束字符 (12), 以数据的 ASCII 1 个字符(1 字节)为单位执行 XOR (异或)运算。

- 不管数据位的长度 (7 或 8 位), 都以 1 字节 (8 位)为单位计算。

- 根据以上提到的运算结果, 将最低 1 字节数值分为高 4 位和低 4 位, 并变换为 ASCII 数值。

(13): 高 4 位的数值变换为 ASCII。

(14): 低 4 位的数值变换为 ASCII。



例 1: BCC 读命令 (R)的累加和.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
STX	0	1	1	R	0	1	0	0	0	ETX	D	A	CR

$$02H + 30H + 31H + 31H + 52H + 30H + 31H + 30H + 30H + 30H + 03H = 1DAH$$

累加结果 (1DAH)的最低 1 字节 = DAH

(13) : "D" = 44H , (14) : "A" = 41H

例 2: BCC 读命令 (R)的累加和 + 按位取反

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
STX	0	1	1	R	0	1	0	0	0	ETX	2	6	CR

$$02H + 30H + 31H + 31H + 52H + 30H + 31H + 30H + 30H + 30H + 03H = 1DAH$$

累加结果 (1 DAH) 的最低 1 字节 = DAH

按位取反 (DAH) = 26 H

(13) : "2" = 32H , (14) : "6" = 36H

例 3: BCC 读命令 (R)的异或

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)
STX	0	1	1	R	0	1	0	0	0	ETX	5	0	CR

$$30H \oplus 31H \oplus 31H \oplus 52H \oplus 30H \oplus 31H \oplus 30H \oplus 30H \oplus 30H \oplus 03H = 50H$$

- = XOR (异或)

取运算结果的最低 1 字节 (50H) = 50H

(13) : "5" = 35H , (14) : "0" = 30H

j: 结束字符(分隔符) [(15): 单字节 / CR]

- 这表示通讯结束。

#### (4) 基本格式部分 I, II 的共同条件

- 1) 在基本格式部分当下确认列异常后, 没有应答。
  - 当有硬件错误时。(溢出、帧和校验错误)。
  - 当仪表地址和子地址与指定的仪表地址不同时。
  - 当字符不在上面提到的通讯格式中的正常位置时。
  - 当 BCC 运算结果不同于 BCC 数据时。
- 2) 每 4 位二进制数值变换成 ASCII 数值。
- 3) 在十六进制中,使用大写字母<A>~<F> 变换为 ASCII 数值。

(5) 报文部分概述

报文部分随命令类型和通讯应答改变。


详见 5-3. 读命令 (R) 详述和 5-4. 写命令 (W) 详述。

d: 命令类型 [(5):单字节],

- "R" (52H/大写字符): 这表示是读命令和读命令应答。  
当数据被读出到个人计算机、PLC 等时使用。
- "W" (57H/大写字符): 这表示是写命令和写命令应答  
当数据被个人计算机、PLC 等写入 (修改) 时使用。
- 当识别出使用的字符非 "R"和 "W" 时, 没有应答。

e: 数据首地址 [(6), (7), (8), (9): 4 字节]

- 在读命令 (R) 和写命令 (W) 时, 指定读出和写入数据的首地址。
- 首地址被定义为 16 位二进制数值 (1 字 /0~65535)。
- 16 位数值被分成 每 4 位一组, 转换成 ASCII 数值。



- 关于数据地址, 见 8. 通讯数据表

f: 数据的数量 [(10): 单字节]

- 在读命令 (R) 和写命令 (W)时, 指定读出和写入数据的数量。
- 通过将 4 位二进制数值变换为 ASCII 数值指定数据的数量。
- 在读命令(R)时, 可以按下面的范围指定:  
"0"(30H) (1) ~"9" (39H) (10)
- 在写命令(W)时, 固定为 "0" (30H) (1)。
- 实际数据的数量是 < 数据的数量 = 指定的数值 + 1 >

g: 数据 [(11): 组数取决于数据的数量]

- 在写命令(W)时写入数据 (改变数据), 同样在读命令(R)时读出数据
- 数据格式如下:



- 当没有错误时逗号 (", "2CH) 加在第一组数据的前面, 表示后面的部分是数据。
- 数据之间不使用分隔符号。
- 数据的数量取决于通讯命令格式 f:( 10)中的数值。
- 数据按二进制数值 16 位 (1 个字) 表示, 不含小数点。
- 各数据的小数点位置是不同的。
- 按每 4 位划分 16 位数值, 并转换成 ASCII 数值。
- 关于数据, 详见 5-3. 读命令(R) 详述和 5-4. 写命令 (W) 详述

e: 应答代码 [(6), (7): 双字节]

- 指定 读命令(R) 和写命令 (W)的应答代码。
- 二进制 8 位数值 (0~255) 分为高 4 位和低 4 位, 并分别转换成 ASCII 代码。  
(6):高 4 位数值转换成 ASCII。  
(7): 低 4 位数值转换成 ASCII。
- 正常应答, 指定"0" (30H) 和 "0" (30H) 。
- 异常应答, 指定异常代码号, 并转换成 ASCII 数据。
- 关于应答代码, 详见 5-5. 应答代码详述。

### 5-3. 读命令 (R) 详述

当读各种数据到个人计算机和 PLC 时, 使用读命令(R)。

#### (1) 读命令 (R) 格式

- 读命令 (R) 的报文格式如下:  
(基本格式部分 I 和 II 对所有命令和应答是同样的。

报文部分

d	e				f
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
R	0	4	0	0	4
52H	30H	34H	30H	30H	34H

- d:表示读命令。
- e: 指定读出数据的首地址。
- f: 指定从首地址开始读出数据的数量。

- 上述命令如下:

读出的首地址 = 0400H (十六进制数)  
= 0000 0100 0000 0000 (二进制数)

读出数据的数量 = 4H (十六进制数)  
= 0100 (二进制数)  
= 4 (十进制)

(实际的数据数量) = 5 (4+1)

即, 从地址 0400H 开始读出 5 个数据。

#### (2) 读命令 (R) 的正常应答

- 读命令 (R) 的正常应答格式 (报文部分) 如下:  
(基本格式部分 I 和 II 对所有命令和应答是相同的。

报文部分

d	e		g												
(5)	(6)	(7)	(11)												
R	0	0	第一组数据				第二组数据				第五组数据				
52H	30H	30H	2CH	30H	30H	31H	45H	30H	30H	37H	38H	30H	30H	30H	33H

- d (5) : <R (52H)> 表示是读命令 (R) 应答。
- e (6),(7) : <00 (30H, 30H)> ,表示是读命令(R)的正常应答。

- g (11) : 读命令(R) 的应答数据。

数据的格式如下:

1. 首先, <, (2CH) >, 表示数据头。
2. 其次, 是< 从首地址开始读出的数据>, 根据<读出数据的数量>依次读出其他数据。
3. 在数据之间不插入字符。
4. 一个数据包含 16 位 (1 个字) 二进制数据, 不含小数点。  
每 4 位数据被转换成 ASCII 代码。
5. 每个数据的小数点位置是不同的。
6. 响应数据的字符数量如下:  
字符数量 = 1 + 4 × 读出数据的数量

- 以下是上述读命令(R)的响应数据:

读出首地址 数据地址 (0400H)	读出数据的数量 (4H : 5)	数据地址 16 位 (1 个字)		数据 16 位 (1 个字)	
		十六进制数	十六进制数	十进制数	十进制数
	0	0400	001E	30	
	1	0401	0078	120	
	2	0402	001E	30	
	3	0403	0000	0	
	4	0404	0005	5	

(3) 读命令 (R)的异常应答格式

- 读命令 (R) 的异常应答格式 (报文部分) 如下:  
(基本格式部分 I 和 II 对于所有命令和应答是相同的)

报文部分

d	e	
(5)	(6)	(7)
R	0	7
52H	30H	37H

- d (5): <R (52H) >, 表示读命令的应答。
- e (6), (7): 应答代码, 表示读命令 (R) 异常应答
- 关于异常代码, 详见 **5-5. 应答代码详述**。
- 异常应答时没有应答数据。

### 5-4. 写命令 (W) 详述

当从个人计算机和 PLC 写入 (或改变) 各种数据时, 使用写命令 (W)。

#### 1) 写命令 (W) 格式

-写命令 (W) 的报文部分格式如下:

(基本格式部分 I 和 II 对于所有命令和应答是相同的。)

报文部分										
d	e				f	g				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
						写入的数据				
W	0	4	0	0	0	,	0	0	2	8
57H	30H	34H	30H	30H	30H	2CH	30H	30H	32H	38H

- d: 表示写命令。固定为 "W" (57H)。

- e: 指定写入 (改变) 数据的首地址。

- f: 指定写入 (改变) 数据的数量。

写入数据的数量固定为 "0" (30H) , 1 个数据。

- g: 指定写入 (改变) 数据:

1. <, (2CH)>, 表示数据头。

2. 接着, 是写入数据。

3. 数据由二进制数值组成, 16 位 (1 个字) 不包含小数点, 每 4 位转换成 ASCII 代码。

4. 各数据的小数点位置不同。

- 上述命令如下:

写入首命令地址 = 0400H (十六进制数)

= 0000 0100 0000 0000 (二进制数)

写入数据的数量 = 0H (十六进制数)

= 0000 (二进制数)

= 0 (十进制数)

(数据的实际数量) = 1 个 (0+1)

写入数据 = 0028 (十六进制数)

= 0000 0000 0010 1000 (二进制数)

= 40 (十进制数)

数据地址 0400H, 写入 (改变) 一个数据 (40: 十进制数)。

地址 (400H) → 0  
 写入数据的数量  
 一个 (0 1)

数据地址		数据	
16 位 (1 个字)		16 位 (1 各字)	
十六进制	十进制	十六进制	十进制
0400	1024	0028	40
0401	1025	0078	120
0402	1026	001E	30

#### (2) 写命令(W)的正常应答格式

- 写命令(W) 的正常应答格式 (报文部分) 如下:

(基本格式部分 I 和 II 对于所有命令和应答是相同的。)

报文部分		
d	e	
(5)	(6)	(7)
W	0	0
57H	30H	30H

- d (5) : <W (57H)>, 表示写命令 (W) 的应答。

- e (6), (7): <00 (30H, 30H)>, 写命令 (W) 的正常应答。

(3) 写命令(W)时的异常应答格式

-写命令(W)时的异常应答格式如下:

(基本格式部分 I 和 II 对所有命令和应答是一样的。)

报文部分


d	e	
(5)	(6)	(7)
W	0	9
57H	30H	39H

- d (5) : <W (57H)>, 表示写命令(W)的应答。
- e (6), (7) : 异常响应代码, 表示写命令 (W)的异常应答。
- 关于应答异常代码, 见 5-5. 应答代码详述。

5-5. 应答代码详述

1) 应答代码类型

- 通讯读命令 (R) 和写命令 (W) 的应答总是包括应答代码。
- 应答代码分成两类



- 应答代码由二进制 8 位数字组成 (0~255)。
- 应答代码类型如下:

应答代码表

应答代码		代码类型	代码内容
二进制	ASCII		
0000 0000	"0", "0" : 30H, 30H	正常应答	- 正常应答代码
0000 0111	"0", "7" : 30H, 37H	报文格式错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 当非 0~9 数字被指定为数据的数字时</li> <li>- 当包含非 0~9 和 A~F 的十六进制数字时</li> <li>- 当逗号 ", " 没有在指定位置时</li> </ul>
0000 1000	"0", "8" : 30H, 38H	数值的数据地址错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 当指定不存在的地址时</li> <li>- 当写只读时</li> <li>- 当读只写时</li> <li>- 当非 0 指定给写命令的数据数量时</li> </ul>
0000 1001	"0", "9" : 30H, 39H	数据错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 当写入数据超量程时</li> </ul>
0000 1010	"0", "A" : 30H, 41H	执行命令错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 当接收执行命令处于不合适的状态时 (当 RUN/STBY 分配给 DI 时, 执行 RUN/STBY 写命令)</li> </ul>
0000 1011	"0", "B" : 30H, 42H	写方式错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 当接收写命令处于不可能写数据的环境时 (例如在自动控制时写手动输出值)</li> </ul>
0000 1100	"0", "C" : 30H, 43H	规格选择错误	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 当写命令未包含指定的规格或者选择时</li> </ul>

(2) 应答代码的优先权

应答代码值低, 应答代码优先权高

当多个应答代产生时, 返回优先权高的应答代码

**5-6. 通讯数据地址详述**

1) 数据地址

- 对于数据地址, 16 位二进制数按每 4 位组成 1 位十六进制数表示。

2) 关于读出 (读)/写入 (写)

- R/W 表示数据可读、可写。
- R 是只读数据。
- W 是只写数据。
- 当只写数据地址指定为读命令 (R) 时, 或当只读数据地址指定为写命令 (W) 时, 表示为数据地址错误。异常应答代码, ="0", "8" (30H, 38H), 表示"报文部分的数据格式,数据地址和数据数量错误"。

3) 数据地址和数据数量

- 当不在数据地址表中的数据地址指定为首数据地址时, 表示为数据地址错误。异常应答代码, ="0", "8" (30H, 38H), 表示"报文部分的数据格式,数据地址和数据数量错误"。
- 当增加数据地址超出数据地址表的范围时, 总是将"0000 H" (30H, 30H, 30H, 30H) 做为应答数据。

4) 数据

- 因为每个 16 位数据没有小数点, 所以不需要检查数据类型和小数点位置。
- 所有数据按二进制数字处理 (16 位数字: -32768 ~ 32767)。

举例: 带小数点数的表示方法

		十六进制数
20.0	→ 200	→ 00C8
100.00	→ 10000	→ 2710
-40.00	→ -4000	→ F060

举例: 表达 16 位数据的方法

不同进制的数据	
十进制数	十六进制数
0	0000
1	0001
≈	≈
32767	7FFF
-32768	8000
-32767	8001
≈	≈
-2	FFFE
-1	FFFF

5) 选件的数据

- 当选件没有安装, 其参数数据地址不在数据表中, 用读 (R) 或者写 (W) 命令访问这些指定的地址时,异常应答代码 "0", "C" (30H, 43H) "表示选件错误"。

6) 因为工作状态或者设置造成参数不显示

- 因为工作状态或者设置造成参数不显示, 此参数能够通过通讯读出。然而, 写入时, 产生异常应答代码"0", "B" (30H, 42H) "写方式错误"。

## 6. MODBUS 通讯协议概述

MODBUS 有两种方式：RTU 方式和 ASCII 方式。参见 4-6. 设置 BCC 运算类型。

RTU 和 ASCII 方式的比较

项目	RTU	ASCII
传送代码	二进制 8 位	ASCII
错误检查	CRC-16	LRC
起始位	1 位	
数据长度	8 位	7 位 / 8 位
校验位	无 / 偶校验 / 奇校验	
停止位	1 位	
起始字符	无	":"(3AH)
结束字符	无	CR(0DH)+LF(0AH)
数据时间间隔	小于 28 位传输时间	小于 1 秒

### 6-1. 通讯步骤

#### 1) 主从之间的关系

- 个人计算机和 PLC 是主边。
  - MAC3 & MAC50 是从边。
  - 通讯从主边的通讯命令开始，到从边的通讯应答完成。
- 然而，当异常发生时没有通讯应答，例如，通讯格式错误或 BCC 错误等。


#### 2) 通讯步骤

主边发送通讯命令，从边应答主边，传回通讯命令应答，完成通讯步骤。

#### 3) 通讯数据

RTU 方式按 8 位二进制传输。

在 ASCII 方式中，RTU 的 8 位二进制变换为两个字符的 ASCII 代码并传输。



#### 4) 信息比较

RTU 方式仅由一条信息组成。

ASCII 方式由起始字符":"(3AH) + 信息 + 结束字符, CR(0DH) + LF(0AH).

信息



#### 5) 超时

##### - RTU 方式

当信息停止超过相当于 28 位的传输时间时，视为信息结束。

当在信息传送过程中产生相当于 28 位的时间空白时，视为信息超时。这是非完整信息，因此，从表没有应答。

\* 参考：相当于 28 位的时间 (单位 = ms)

1200bps:23.4 2400bps:11.7 4800bps:5.9 9600bps:3.0 19200bps:1.5 38400bps:0.8

##### - ASCII 方式

在接收到起始字符后，当 1 秒内没有接收到结束字符时视为超时。并等待下一个命令 (新的起始字符)。



## 6-2. 通讯格式

### 1) 信息比较


RTU 和 ASCII 方式的 MODBUS 信息比较如下:

所有信息按十六进制处理。



### 2) 通讯命令格式 (MODBUS: 按 RTU 介绍, 因为 RTU 是基础)


- 主机的信息长度固定, 与功能代码无关。




### 3) 通讯应答格式 (MODBUS: 按 RTU 介绍, 因为 RTU 是基础)

- 从机的信息长度取决于功能代码。

功能代码 03H



功能代码 06H.08H



a: 从地址

- 主机传送的信息被所有连接的从机接收。仅与信息的从地址对应的从机应答信息。
- 在 MAC3 & MAC50 中, 可以指定 1~255 (01 H~FFH)为从地址。  
注意: 在 MODBUS 协议中, 可以指定的地址是 1~247 (01 H~F 7H)

b: 功能代码

- 代码号表示执行的功能。

功能代码	功能
0 3 H	数据读出
0 6 H	数据写
0 8 H	循环测试

c: 数据 1

- 与功能代码相关的数据。

d: 数据 2

- 与功能代码相关的数据。

功能代码	数据 1 内容	数据 2 内容
0 3 H	数据地址	读出的数量
0 6 H	数据地址	写入数据
0 8 H	固定为 0000H	任意数据

e: 错误检查

- MODBUS 方式的错误检查系统。  
RTU 方式 :CRC-16  
ASC II 方式 :LRC
- 详见 **6-3. 错误检查**

f: 数据字节的数量

- 数据读出时的数据字节数量。
- 读出数据以字为单位, 读出字节是字的 2 倍。

读出数据的数量		数据的字节数	
十进制	十六进制	十进制	十六进制
1	01H	2	02H
2	02H	4	04H
3	03H	6	06H
4	04H	8	08H
5	05H	10	0AH
6	06H	12	0CH
7	07H	14	0EH
8	08H	16	10H
9	09H	18	12H
10	0AH	20	14H

g: 读出数据

- 读出插入的数据
- 读出数量, 数据长度是变量并且没有数据中断。  
读出数量为: 1 = 2 字节, 3 = 6 字节, 10 = 20 字节。

### 6-3. 错误检查

在传送边计算错误检查，将计算结果附加到信息的结尾处。

在接收边将接收到的信息进行错误检查计算。

检查计算的错误检查结果是否与接收的错误检查相同。

如果检查结果匹配，输入的信息判为正确，开始接受应答工作。

如果不同，判断数据异常，从机没有应答。

#### (1) CRC-16

CRC-16 是 2 字节 (16 位) 错误检查代码。

按下述步骤计算从地址开始到数据结束的 CRC-16。

1. 用 FFFFH 初始化 CRC 寄存器。
2. 用 CRC 寄存器与信息的一个 1 字节异或。  
计算结果写入 CRC 寄存器。
3. 右移 CRC 寄存器 1 位。
4. 如果移出位是 1，CRC 寄存器与 A001H 异或。  
计算结果写入 CRC 寄存器。
5. 重复 3. 和 4. 直到移位 8 次。
6. CRC 寄存器与信息的下一个字节异或。  
计算结果写入 CRC 寄存器。
7. 对所有数据重复执行 3. ~ 6. 。
8. 计算直到数据字节结束。将计算的 CRC 寄存器值按低位和高位排列分配到信息的末尾。

#### (2) LRC

按下述步骤计算从地址开始到数据结束的 LRC。

(注意: 用 RTU 二进制执行 LRC, 结果转换成 ASCII 代码)

1. 从数据头(从地址)到数据结束执行累加。  
当计算结果超过 FFH 时, 超过 100H 的值被忽略。(153H 处理为 53H)
2. 累加结果按位求反, 结果加 1。
3. 上述方法产生 LRC 代码。
4. LRC 代码分配到信息的结尾, 变为 ASCII 代码字符。

**6-4. 数据读出 (功能代码 03H) 详述**

当用个人计算机或 PLC 读出各种数据时使用功能代码 03H。

(1) 数据读出格式

- 数据读出时的格式如下:

a	b	c		d		e		ASCII 方式的检查代码 (7), (8) 部分如下 LRC:F5H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01H	03H	04H	00H	00H	03H	04H	FBH	

a: 从地址

b: 数据读出功能代码

c: 读出数据首地址

d: 从首地址读出的数据数量

\* 可以读出的数据数量是 1~10。

因此, 二进制代码是 0001H~000AH。如果数据数量不是上述范围, 返回错误代码。

e: 错误检查

- 上述命令如下:

读出数据地址 = 0400H (十六进制)

读出数据数量 = 0003H (十六进制)

数据读出从数据地址 0400H 开始。

(2) 读出数据时的正常应答格式

- 对于功能代码 03H 的读出数据格式如下:

a	b	f	g						e		ASCII 方式的错误检查 (10), (11) 部分如下 LRC:42H
(1)	(2)	(3)	0400H		0401H		0402H		(10)	(11)	
01H	03H	06H	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	89H	66H	
			00H	1EH	00H	78H	00H	1EH			

a: 从地址

b: 功能代码

f: 读出数据的字节数量

\* 3 个数据读出, 6 个字节读出. 因此, 它是 06H。

g: 读出数据

1. 与读出数据数量同样的数据从数据首地址开始依次读出。
2. 数据间不插入任何其他数据。
3. 1 个数据由 16 位二进制数据(1 个字)组成, 不包含小数点。
4. 每个数据隐含特定的小数点位置。

e: 错误检查

读出数据首地址 (0400H) →	数据地址		数据		
	16 位 (1 字)		16 位 (1 字)		
	十六进制		十六进制	十进制	
	1	0400	001E	30	
读出数据数量 (0003H : 3)	2	0401	0078	120	
	3	0402	001E	30	

(3) 数据读出时的异常应答格式

a	b	h	e		ASCII 方式时的错误检查 (4), (5) 部分如下 LRC: 79H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01H	83H	03H	01H	31H	

a: 从地址

b: 功能代码

\* 出错时, 显示为 接收的功能代码+80H。它表示异常应答。

h: 错误代码

\* 关于错误代码详见 6-8. 错误信息

e: 错误检查

### 6-5. 数据写入 (功能代码 06H) 详述

从个人计算机、PLC 等写入 (改变) 各种数据时使用功能代码 06H。

#### (1) 数据写入格式

- 数据写入时格式如下:

a	b	c		d		e		ASCII 方式时的错误检查 (7), (8) 部分如下 LRC: 92H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01H	06H	03H	00H	00H	64H	88H	65H	

a: 从地址

b: 数据写入功能代码

c: 写入数据地址

d: 写入数据

1. 数据由 16 位二进制数据组成 (1 个字), 不包括小数点。
2. 每个数据有隐含的小数点位置。

e: 错误检查

- 上述命令如下:

写入数据首地址 = 0300H (十六进制)  
 写入数据 = 0064H (十六进制)  
 = 100 (十进制)

指定写入数据地址, 0300H (100:10 十进制)。

数据地址 16 位 (1 个字)	数据 16 位 (1 个字)	
	十六进制	十进制
地址 (0300H)	0064	100
写入数据 (0064H)	0000	0
	0000	0

#### (2) 写入数据时的正常应答格式

- 对于功能代码 06H 的正常应答格式如下:

a	b	c		d		e		ASCII 方式时的错误检查 (7), (8) 部分如下 LRC: 92H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01H	06H	03H	00H	00H	64H	88H	65H	

\* 应答格式与主机写入的信息是一样的。

#### (3) 数据写入时的异常应答

a	b	h	e		ASCII 方式时的错误检查 (4), (5) 部分如下 LRC: 77H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01H	86H	02H	C3H	A1H	

a: 从地址

b: 功能代码

\* 出错时, 表示为接收功能代码 + 80H。他表示异常应答。

h: 错误代码

\*关于错误代码详见 6-8. 错误信息

e: 错误检查

### 6-6. 循环测试 (功能代码 08H) 详述

功能代码 08H 从机返回从主机发送的信息。  
用于在主机和从机之间的通讯诊断。

(1) 循环格式

- 循环测试时的格式如下:



- a: 从地址
- b: 功能代码
- c: 测试代码
  - \* 固定为 0000H
- d: 任意数据
  - \* 任意 16 位数据: 0000H~FFFFH
- e: 错误检查


(2) 循环正常应答格式

- 对功能代码 08H 的正常应答格式如下:



\*应答格式与主机写入的信息是一样的。

(3) 循环时的异常应答格式



- a: 从地址
- b: 功能代码
  - \* 错误时, 表示为接收代码 +80H。表示异常应答。
- h: 错误代码
  - \*关于错误代码详见 6-8. 错误信息
- e: 错误检查

### 6-7. 无应答的条件

当上述异常被识别出后, 从机没有应答。

- 当发生硬件错误时 (溢出、帧和奇偶错误)
- 当从地址不同时
- 当信息的数据间隔过长时  
(RTU: 等效时间大于 28 位 ASCII: 大于 1 秒)
- 当 CRC-16 或 LRC 不同时
- 当主机的信息不标准时(信息过长等)

## 6-8. 错误信息详述

当检测到非响应条件以外的错误时，应答相应错误类型的错误代码。

### (1) 异常应答格式

a	b	h	e	ASCII 方式时的错误检查 (4), (5) 部分如下 LRC:79H
(1)	(2)	(3)	(4)   (5)	
01H	83H	03H	01H   31H	

- a: 从地址
- b: 功能代码  
错误时，表示为接收功能代码 +80H。表示异常应答。
- h: 错误代码  
\* 见下表
- e: 错误检查

错误检查	错误内容
0 1 H	功能代码错误 - 当接收到的功能代码非正常时 (不是对应的 3 种之一, < 03H, 06H, 08H >)
0 2 H	地址错误 - 当写入只读地址时 - 当读出只写地址时 - 当循环测试时的测试代码不是 0000H 时 - 当指定不存在的读出或写入的地址时 (包括没有安装的选件)
0 3 H	数据错误 - 当写入数据超出写入数据的范围时 (例如, 当写入非 0 和 1 用于 AUTO/MANU 切换等) - 当写入值已经被其他地址的值填充时, 这种情况仅适用于排异性设置 (DI 适合这种情况) - 当读出数据的数量与可以读出的数量不一致时(对于 MAC3/MAC50, 允许读出数量为 1~10) 当读出数量是 0 或超过 11 时, 产生错误应答代码 - 在不允许改变的情况下再写入参数时 (例如: 在用按键操作改变时, 窗口无显示或不能改变)

### (2) 错误代码的优先级

错误代码值越小优先级越高。当多个错误代码同时产生时，返回优先级别高的错误代码。

例如：即使同时存在数据错误和地址错误，当检测到功能代码错误时返回 01H。

## 6-9. 通讯数据地址详述

### (1) 数据地址

- 对于数据地址, 用十六进制数表示二进制数 (16 位)。

### (2) 关于读出 (读)/写入 (写)

- R/W 表示数据可以读出和写入。
- R 表示只读出数据。
- W 表示只写入数据。
- 当只写数据地址指定为数据读出时 (功能代码 03H),
- 当只读数据地址指定为数据写入时 (功能代码 06H), 它产生地址错误并产生错误代码 02H。

### (3) 数据地址和数据的数量

- 当未定义的数据地址被指定为首地址时, 产生地址错误并产生错误代码 02H。
- 当增加的数据地址超出数据地址表时, 总是返回数据 0000 H。

### (4) 数据

- 因为每个数据没有小数点 (16 位数据), 需要检查数据类型和小数点。  
(参见使用手册)
- 在数据单位为数字时, 量程决定了小数点位置。
- 所有数据按二进制数字处理 (16 位数字: -32768 ~ 32767)。

例如: 表示带小数点数据的方法

		十六进制
20.0	→ 200	→ 00C8
100.00	→ 10000	→ 2710
-40.00	→ -4000	→ F060

表达 16 位数据的方法

数据	
十进制	十六进制
0	0000
1	0001
≈	≈
32767	7FFF
-32768	8000
-32767	8001
≈	≈
-2	FFFE
-1	FFFF

### (5) 与选件有关的参数

- 当指定没有安装选件的参数地址时, 产生读命令 (R) 和写命令 (W) 错误。返回错误代码 02H。

### (6) 因为工作特性或设置规格在工作窗口中不显示的参数


- 因为工作特性或设置规格在工作窗口中不显示的参数, 可以用通讯读出。  
然而, 写入时产生数据错误。返回错误代码 03H。



## 7. 通讯主机方式概述

在 5. 标准串行通讯协议概述和 6. MODBUS 通讯协议概述中, 假设 MAC3 or MAC50 工作在从机边。如果设置主机 (在从地址中选择 **785E**), MAC3 & MAC50 作为主机工作, 发送 SV 值给 从机边。

### 7-1. 主机/从机的连接 [ RS-485 ]



	MAC3 和 MAC50 端子号	
	MAC3A/3B/50/50B	MAC3D/50D
+	[23]	[17]
-	[24]	[18]

- 注 1: 使用终端电阻 1/2W 120Ω, 分别并连在主机和从机的末端 (在 + 和 - 之间) 终端电阻并联在其他点时, 不保证能够正常工作。
- 注 2: 确保用屏蔽线连接, 屏蔽层单点接地。  
当使用非屏蔽线时, 用户需要采取措施防止干扰。
- 注 3: 在通讯回路中仅使用一台主机。  
使用两台以上主机, 不保证工作正常。

### 7-2. 通讯详述

#### (1) 从主机发送数据

主机的 SV 数据依次传送到起始~结束从地址范围内的从机上。

#### (2) 通讯协议

根据 BCC 运算类型选择通讯协议。

#### (3) 延迟时间

在从机接受数据并且完成延迟时间后, 主机传送下一个数据。

#### (4) 超时

当传送数据后超过 1 秒没有接收到正常应答时, 传送数据到下一个从机地址。

#### (5) 传送的 SV 值

在程序方式中当 SV 值不断改变时, 并且有多台从机, 如果写入所有的从机不是在 SV 的刷新周期 (250 ms) 内完成, 从机的显示将不一致。

#### (6) 在 STBY 脱机 (RST 复位)时传送数据

在程序方式的 RST 复位状态时, 主机传送起始 SV 值。

在 FIX 定值方式的 STBY 脱机状态时, 主机传送当前 SV 值。

(主机方式传送 OUT 1, OUT 2 时, 传送量程下限值。)

注: 在 FIX 定值方式的 RUN 运行和 STBY 脱机状态传送 SV 时, 传送同样的值。

## 8. 通讯数据地址表

数据地址 (Hex)	设置范围	R/W
0040	系列代码 1 "M","A" 4DH,41H	R
0041	系列代码 2 "C","3" 43H,33H	R
0042	系列代码 3 外形尺寸 (见下面部分)	R
0043	系列代码 4 输入类型 + 控制输出 1 (见下面部分)	R

- 上面提到地址内容是产品 ID 的数据部分。  
数据是 8 位 ASCII 代码。因此, 用一个地址表示两个字符。
- 系列代码最多用 8 个数据表示, 0 被插入到空余的位置。

设备尺寸	地址		输入规格	输出规格	地址	
	0042H				0043H	
96×96	"A","0"	41H,30H	M		"M" 4DH	
48×96	"A","0"	41H,30H	V		"V" 56H	
48×48	"D","0"	44H,30H	I		"I" 49H	
				C		"C" 43H
				S		"S" 53H
				I		"I" 49H
				V		"V" 56H

\* 因为 96×96 和 48×96 作为设备规格没有区别, 所以返回 "A"。

0044	软件版本代码 1	R
0045	软件版本代码 2	R

- 上述地址是软件版本。数据是 8 位 ASCII 代码。因此, 用一个地址表示两个字符。
- 软件版本用 4 位数字表示。小数点放在数据地址 0044 和 0045 之间。  
例如: 版本 1.00      地址      H L      H L  
                         0044      "0","1"    30H, 31H  
                         0045      "0","0"    30H, 30H

0046	选件代码 1 事件输出 + 控制输出 2 & 事件输出 & DI	R
0047	选件代码 2 DI + CT 输入	R
0048	选件代码 3 模拟输出 + 通讯	R
0049	选件代码 4 程序	R

- 上述数据内容是产品 ID 部分。数据是 8 位 ASCII 代码。因此, 一个地址数据为 2 个字符。
- 选件代码最多用 8 个字符, 空白处填 0。

事件	控制输出 2		地址	
	其他		0046H	
N			"N" 4EH	
E			"E" 45H	
C			"C" 43H	
	N		"N" 4EH	
	C		"C" 43H	
	"I"		"I" 49H	
	S		"S" 53H	
	I		"I" 49H	
	E		"E" 45H	
	D		"D" 44H	

DI	CT 输入	地址	
		0047H	
N		"N" 4EH	
D		"D" 44H	
	N		"N" 4EH
	H		"H" 48H

模拟输出	通讯	地址	
		0048H	
N		"N" 4EH	
T		"T" 54H	
	R		"R" 52H

程序	地址	
	0049H	
N	"N","0"	4EH,30H
P	"P","0"	50H,30H

0100	PV 测量值	在量程范围内	HHHH,CJHH,b---:7FFFH	LLLL,CJLL:8000H	R
0101	执行 SV 值	在 SV 限幅范围内			R
0102	控制输出 1	0.0~100.0			R
0103	控制输出 2	0.0~100.0			R

数据地址 (Hex)	设置范围	R/W
0104	工作状态 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 AT/W 0 0 0 0 0 0 STBY MAN AT * AT/W: AT 待机时 ON STBY: 脱机 (复位)时 ON MAN: 手动时 ON AT: AT 执行时 ON	R
0105	事件输出 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EV3 EV2 EV1 * EV 3: EV 3 LED 亮时 ON EV 2: EV 2 LED 亮时 ON EV 1: EV 1 LED 亮时 ON	R
106	执行 FIX SV No.1-4 <span style="float: right;">Ver 1.30 以上</span>	R
0107	执行 PID No. D15-8 D7-0 OUT2PIDNo. OUT1PIDNo. * 控制输出 2 的 PID No. 在高 8 位 控制输出 1 的 PID No. 在低 8 位 如果没有安装控制输出 2, 用 FFH 填充	R
0109	CT 1 电流值 0.0~50.0	R
010A	CT 2 电流值 0.0~50.0	R
010B	DI 输入状态 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DI4 DI3 DI2 DI1 * 当 DI 1-4 on 时, 相应位变为 on	R
010D	自锁状态t D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EV3 EV2 EV1 * 在自锁操作状态中,自锁时相应事件位变为 ON	R
010E	继电器 ON/OFF 状态 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EV3 EV2 EV1 * 当事件继电器接点吸合时, 相应位变为 ON	R
0120	程序状态 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PRG 0 0 0 0 0 UP LVL DW 0 0 0 0 SKIP 0 HOLD RUN * PROG: 程序控制时 ON, 定值 FIX 控制时 OFF UP: 程序上升段时 ON LVL: 程序平台段时 ON DW: 程序下降段时 ON SKIP: 程序执行跳步时 ON HOLD: 程序执行保持时 ON RUN: 程序运行时 ON	R
0121	程序执行曲线号 No. 1-4 <span style="float: right;">Ver 1.30 以上</span>	R
地址内容为 7FFEh, 除了在程序方式中执行 RUN 时		
0123	曲线执行次数 1~9999	R
0124	执行步号 1~40	R
0125	执行步时间 00:01 ~ 99:59 * MMSS,HHMM 时 时间表达为 十进制 4 位数字的高 2 位数字和低 2 位数字 (高 2 位数字 00~99, 低 2 位数字 00~59) * HHHH 时, 时间表达为 十进制 4 位数字的高 3 位数字和低 1 位数字(高 3 位数字是小时; 低 1 位数字是分钟。1 = 6 分钟)	R
0126	执行 PID No. D15-8 D7-0 OUT2PIDNo. OUT1PIDNo. * 控制输出 2 的 PID No. 在高 8 位 控制输出 1 的 PID No. 在低 8 位 如果没有安装控制输出 2, 返回 FFH	R
0133	执行曲线的剩余次数 0~9998	R

数据地址 (Hex)	设置范围	R/W
0135	执行步的剩余时间 00:01~99:59 (在时间单位 MMSS, HHMM 时) 000.1~999.9 (在时间单位 HHHH时) * 在 MMSS, HHMM 时 时间表达为 十进制 4 位数字的高 2 位数字和低 2 位数字 (高 2 位数字 00~99, 低 2 位数字 00~59) * 在 HHHH 时 时间表达为 十进制 4 位数字的高 3 位数字和低 1 位数字(高 3 位数字是小时; 低 1 位数字是分钟。1 = 6 分钟)	R

- 0123H-0126H, 0133H, 0135H 的地址内容返回 7FFEh, 除了在程序方式执行 RUN

0180	固定 FIX SV No, 1-4	Ver 1.30 以上	W
------	-------------------	-------------	---

0182	控制输出 1 手动设置范围	0.0~100.0 (仅在手动时)	W
0183	控制输出 2 手动设置范围	0.0~100.0 (仅在手动时)	W
0184	AT 执行	OFF: 0 ON: 1	W
0185	AUTO/MAN 切换	AUTO: 0 MAN: 1	W
0186	RUN(RST)/STBY 切换	RUN: 0 STBY(RST):1	W

0191	HOLD保持 执行	OFF:0 ON:1	W
0192	SKIP条步 执行	OFF:0 ON:1	W

0198	自锁释放	无自锁释放: 0 EV 1 释放: 1 EV 2 释放: 2 EV 3 释放: 3 ALL 释放: 4	W
------	------	--	---

数据地址 (Hex)	设置范围			R/W
0300	FIX 定值方式	SV 1	在 SV 限幅值内	R/W
0301	FIX 定值方式	SV 2	在 SV 限幅值内	R/W
0302	FIX 定值方式	SV 3	在 SV 限幅值内	R/W
0303	FIX 定值方式	SV 4	在 SV 限幅值内	R/W
030A	SV 下限值	在量程内 (输入刻度下限~SV上限 -1)		R/W
030B	SV 上限值	在量程内 (SV 下限值 +1 ~输入刻度上限)		R/W
0400	OUT1-PID1	比例带	OFF:0 0.1~999.9	R/W
0401		积分时间	OFF:0 1~6000	R/W
0402		微分时间	OFF:0 1~3600	R/W
0403		手动积分	-50.0~50.0	R/W
0404		位式动作灵敏度	1~999	R/W
0405		输出限幅下限	0.0~99.9	R/W
0406		输出限幅上限	0.1~100.0	R/W
0408	OUT1-PID2	比例带	OFF:0 0.1~999.9	R/W
0409		积分时间	OFF:0 1~6000	R/W
040A		微分时间	OFF:0 1~3600	R/W
040B		手动积分	-50.0~50.0	R/W
040C		位式动作灵敏度	1~999	R/W
040D		输出限幅下限	0.0~99.9	R/W
040E		输出限幅上限	0.1~100.0	R/W
0410	OUT1-PID3	比例带	OFF:0 0.1~999.9	R/W
0411		积分时间	OFF:0 1~6000	R/W
0412		微分时间	OFF:0 1~3600	R/W
0413		手动积分	-50.0~50.0	R/W
0414		位式动作灵敏度	1~999	R/W
0415		输出限幅下限	0.0~99.9	R/W
0416		输出限幅上限	0.1~100.0	R/W
0460	OUT2-PID1	比例带	OFF:0 0.1~999.9	R/W
0461		积分时间	OFF:0 1~6000	R/W
0462		微分时间	OFF:0 1~3600	R/W
0463		手动积分	-50.0~50.0	R/W
0464		位式动作灵敏度	1~999	R/W
0465		输出限幅下限	0.0~99.9	R/W
0466		输出限幅上限	0.1~100.0	R/W
0468	OUT2-PID2	比例带	OFF:0 0.1~999.9	R/W
0469		积分时间	OFF:0 1~6000	R/W
046A		微分时间	OFF:0 1~3600	R/W
046B		手动积分	-50.0~50.0	R/W
046C		位式动作灵敏度	1~999	R/W
046D		输出限幅下限	0.0~99.9	R/W
046E		输出限幅上限	0.1~100.0	R/W
0470	OUT2-PID3	比例带	OFF:0 0.1~999.9	R/W
0471		积分时间	OFF:0 1~6000	R/W
0472		微分时间	OFF:0 1~3600	R/W
0473		手动积分	-50.0~50.0	R/W
0474		位式动作灵敏度	1~999	R/W
0475		输出限幅下限	0.0~99.9	R/W
0476		输出限幅上限	0.1~100.0	R/W

数据地址 (Hex)	设置范围		R/W
0500	EV1	事件工作方式 见事件代码表	R/W
0501		事件报警值 见事件代码表 * 在 SHIMAX 标准协议时 如果事件方式为 NON, So, Run, Stp, P_E, End, Hold, Prog, 此参数无效。 范围: -1999~9999	R/W
0502		报警回差 1~ 999	R/W
0503		报警待机方式 OFF: 0, 1 ~ 2	R/W
0505	EV1	事件自锁 / 输出特性 D15-8 D7-0 自锁 输出特性 * 事件自锁的 ON/OFF 在高 8 位, 输出特性的 NO/NC 在低 8 位 自锁 OFF: 0 ON: 1 输出特性 NO: 0 NC: 1	R/W
0508	EV2	事件工作方式 见事件代码表	R/W
0509		事件报警值 见事件代码表 * 在 SHIMAX 标准协议时 如果事件方式为 NON, So, Run, Stp, P_E, End, Hold, Prog, 此参数无效。 范围: -1999~9999	R/W
050A		报警回差 1~ 999	R/W
050B		报警待机方式 OFF: 0, 1 ~ 2	R/W
050D	EV2	事件自锁 / 输出特性 D15-8 D7-0 自锁 输出特性 * 事件自锁的 ON/OFF 在高 8 位, 输出特性的 NO/NC 在低 8 位 自锁 OFF: 0 ON: 1 输出特性 NO: 0 NC: 1	R/W
0510	EV3	事件工作方式 见事件代码表	R/W
0511		事件报警值 见事件代码表 * 在 SHIMAX 标准协议时 如果事件方式为 NON, So, Run, Stp, P_E, End, Hold, Prog, 此参数无效。 范围: -1999~9999	R/W
0512		报警回差 1~ 999	R/W
0513		报警待机方式 OFF: 0, 1 ~ 2	R/W
0515	EV3	事件自锁 / 输出特性 D15-8 D7-0 自锁 输出特性 * 事件自锁的 ON/OFF 在高 8 位, 输出特性的 NO/NC 在低 8 位 自锁 OFF: 0 ON: 1 输出特性 NO: 0 NC: 1	R/W
0580	DI 1 方式	NON:0 SV2:1 SV3:2 SV4:3 RUN:4 PROG:5	R/W
0581	DI 2 方式	MAN:6 AT:7 HOLD:8 SKIP:9 L_RS:10 LOCK:11	R/W
0582	DI 3 方式	SV1:12 PT_1:13 PT_2:14 PT_3:15 PT_4:16	R/W
0583	DI 4 方式	* 代码 12- 16 Ver 1.30 以上	R/W
0595	CT 1 延时	0.5~999.9 Ver 1.33 以上	R/W
0597	CT 1 方式	NON:0 OUT1:1 OUT2:2 EV1:3 EV2:4 EV3:5	R/W
059D	CT 2 延时	0.5~999.9 Ver 1.33 以上	R/W
059F	CT 2 方式	NON:0 OUT1:1 OUT2:2 EV1:3 EV2:4 EV3:5	R/W

数据地址 (Hex)	设置范围	R/W
05A0	模拟输出方式 NON:0 PV:1 SV:2 OUT1:3 OUT2:4 CT1:5 CT2:6	R/W
05A1	模拟输出刻度下限 PV,SV: 输入刻度下限 ~ 输入刻度上限 -1 OUT 1,OUT 2:0.0~99.9 CT 1,CT 2 :0.0~49.9	R/W
05A2	模拟输出刻度上限 PV,SV: 模拟输出刻度下限 +1 ~ 输入刻度上限 OUT 1,OUT 2:0.1~100.0 CT 1, CT 2 :0.1~ 50.0	R/W
05B0	通讯存储方式 RAM:0 MIX:1 ROM:2	R/W
05B4	模拟输出下限 0.0~100.0	R/W
05B5	模拟输出上限 0.0~100.0	R/W
0600	控制输出 1 的输出特性 RA:0 DA:1	R/W
0601	控制输出 1 的比例周期 0.5~120.0 (分辨率 0.5)	R/W
0604	控制输出 2 的比例周期 0.5~120.0 (分辨率0.5)	R/W
0607	控制输出 2 的输出特性 RA:0 DA:1	R/W
060A	控制输出1 软启动 OFF:0 0.5~120.0 (分辨率0.5)	R/W
060B	控制输出2 软启动 OFF:0 0.5~120.0 (分辨率0.5)	R/W
0611	按键锁 OFF:0 1~4	R/W
0700	PV 增益修正 -500~500	R/W
0701	PV 偏移 -500~500	R/W
0702	PV 滤波 0~9999	R/W
0704	输入温度单位 °C:0 F:1	R/W
0705	量程 见量程代码表	R/W
0707	小数点位置 ****:0 ***.:1 **:**:2 *.:***:3	R/W
0708	输入刻度下限 -1999~9989	R/W
0709	输入刻度上限 输入刻度下限 +10~9999	R/W
0800	FIX定值/PROG程序 切换 FIX:0 PROG: 1	R/W
0802	程序曲线数量 1-4 必须低于 0818H 中的值 Ver 1.30 以上	R/W
0818	程序曲线数量1.2.4 Ver 1.30 以上	R/W
0819	时间单位 MMSS:0 HHMM: 1 HHHH: 2	R/W
0820	FIX 方式 控制输出1 SV 1 PID No. 1~3	R/W
0821	FIX 方式 控制输出1 SV 2 PID No. 1~3	R/W
0822	FIX 方式 控制输出1 SV 3 PID No. 1~3	R/W
0823	FIX 方式 控制输出1 SV 4 PID No. 1~3	R/W
0824	FIX 方式 控制输出2 SV 1 PID No. 1~3	R/W
0825	FIX 方式 控制输出2 SV 2 PID No. 1~3	R/W
0826	FIX 方式 控制输出2 SV 3 PID No. 1~3	R/W
0827	FIX 方式 控制输出2 SV 4 PID No. 1~3	R/W

数据地址 (Hex)	设置范围	R/W
0900	曲线号, 用于通讯设置 1~4	R/W
0901	步号, 用于通讯设置 1~40 (0818H=1时) 1~20 (0818H=2时) 1~10 (0818H=4时)	R/W

不管存储方式如何, 仅写到RAM中, RAM 数据在电源关断时丢失。  
 当重新修改 0818H 中的值时, 数据将被格式化并且改变窗口中程序曲线值。  
 当读/写 0903H-090CH 地址时, 先在900H 写入曲线号后, 再进行读/写。  
 当读/写 0950H-0953H 地址时, 先在 0900H 和 0901H 地址写曲线号和步号。

0903	结束步号设置 1~40 (0818H=1时) 1~20 (0818H=2时) 1~10 (0818H=4时)	R/W
------	---	-----

0906	起始 SV 在 SV 限幅值内	R/W
0907	确保平台区域 OFF:0-2000	R/W

0909	起动方式 SV:0 PV:1	R/W
------	----------------	-----

090C	曲线执行次数设置 无限:10000	R/W
------	-------------------	-----

0950	每步的 SV 值 在 SV 限幅值内	R/W
0951	每步的时间 00:00 ~ 99:59 无限: 10000 (时间单位 MMSS, HHMM) 000.0 ~ 999.9 无限: 10000 (时间单位 HHHH) * 在 MMSS, HHMM 时 时间表达为 十进制 4 位数字的高 2 位数字和低 2 位数字 (高 2 位数字 00~99, 低 2 位数字 00~59) * 在 HHHH 时 时间表达为 十进制 4 位数字的高 3 位数字和低 1 位数字(高 3 位数字是小时; 低 1 位数字是分钟。1 = 6 分钟)	R/W
0952	每步的控制输出 1 PID 号 1~3	R/W
0953	每步的控制输出 2 PID 号 1~3	R/W

在 0950H 后的地址, 在读/写时需要指定步号。  
 在 0901H 写入步号后, 读/写 0950H 后的地址。



数据地址 (Hex)	设置范围		R/W
0A00	OUT1-PID1	A 参数 0.00-1.00	R/W
0A01		B 参数 0.00-1.00	R/W
0A02		C 参数 0.00-1.00	R/W
0A08	OUT1-PID2	A 参数 0.00-1.00	R/W
0A09		B 参数 0.00-1.00	R/W
0A0A		C 参数 0.00-1.00	R/W
0A10	OUT1-PID3	A 参数 0.00-1.00	R/W
0A11		B 参数 0.00-1.00	R/W
0A12		C 参数 0.00-1.00	R/W
0A60	OUT2-PID1	A 参数 0.00-1.00	R/W
0A61		B 参数 0.00-1.00	R/W
0A62		C 参数 0.00-1.00	R/W
0A68	OUT2-PID2	A 参数 0.00-1.00	R/W
0A69		B 参数 0.00-1.00	R/W
0A6A		C 参数 0.00-1.00	R/W
0A70	OUT2-PID3	A 参数 0.00-1.00	R/W
0A71		B 参数 0.00-1.00	R/W
0A72		C 参数 0.00-1.00	R/W
0B00	选择 PID 算法 1: Shimax PID 2: 双自由度 PID		R/W

## 9. 补充说明

### 9-1. 量程代码表

输入		代码	字符	量程	
				°C	°F
自由输入	热电偶	0 1	R 1	0 ~ 1700	0 ~ 3100
		0 2	K 1	-199.9 ~ 400.0	-300 ~ 700
		0 3	K 2	0 ~ 1200	0 ~ 2200
		0 4	K 3	0.0 ~ 300.0	0 ~ 600
		3 7	K 4 *2	0.0 ~ 800.0	0 ~ 1500
		0 5	J 1	0 ~ 600	0 ~ 1100
		3 8	J 2 *3	0.0 ~ 600.0	0 ~ 1100
		0 6	T 1	-199.9 ~ 200.0	-300 ~ 400
		0 7	E 1	0 ~ 700	0 ~ 1300
		0 8	S 1	0 ~ 1700	0 ~ 3100
		0 9	U 1	-199.9 ~ 200.0	-300 ~ 400
		1 0	N 1	0 ~ 1300	0 ~ 2300
		1 1	B 1 *1	0 ~ 1800	0 ~ 3300
	1 2	5-2 6	0 ~ 2300	0 ~ 4200	
	1 3	P L 2	0 ~ 1300	0 ~ 2300	
	铂电阻	1 4	P 1	-200 ~ 600	-300 ~ 1100
		1 5	P 2	-100.0 ~ 200.0	-150.0 ~ 400.0
		1 6	P 3	0.0 ~ 100.0	0.0 ~ 200.0
		1 7	P 4	-50.0 ~ 50.0	-60.0 ~ 120.0
		1 8	P 5	-100.0 ~ 300.0	-150.0 ~ 600.0
		3 9	P 6 *4	-199.9 ~ 300.0	-300 ~ 600
		4 1	P 7 *5	-200.0 ~ 600.0	-300 ~ 1100
		4 3	P 8 *6	0 ~ 250	0 ~ 500
		1 9	J P 1	-200 ~ 500	-300 ~ 900
		2 0	J P 2	-100.0 ~ 200.0	-150.0 ~ 400.0
		2 1	J P 3	0.0 ~ 100.0	0.0 ~ 200.0
		2 2	J P 4	-50.0 ~ 50.0	-60.0 ~ 120.0
		2 3	J P 5	-100.0 ~ 300.0	-150.0 ~ 600.0
		4 0	J P 6 *4	-199.9 ~ 300.0	-300 ~ 600
		4 2	J P 7 *5	-200.0 ~ 500.0	-300 ~ 900
	4 4	J P 8 *6	0 ~ 250	0 ~ 500	
	mV	2 4	0 ~ 10mV	通过刻度功能, 量程可按下述范围设置: 刻度范围: -1999 ~ 9999 数字 刻度差: 10 ~ 10000 数字 刻度下限 < 刻度上限	
		2 5	0 ~ 100mV		
		2 6	-10 ~ 10mV		
		2 7	0 ~ 20mV		
		2 8	0 ~ 50mV		
电压	V	2 9	1 ~ 5V		
		3 0	0 ~ 5V		
		3 1	-1 ~ 1V		
		3 2	0 ~ 1V		
		3 3	1 ~ 2V		
		3 4	0 ~ 10V		
电流	mA	3 5	4 ~ 20mA		
		3 6	0 ~ 20mA		

\*1 B型热电偶: 400 °C 或 752 ° F 以下精度不保证。

\*2 Ver 1.14 以上。

\*3 Ver 1.20以上。

\*4 Ver 1.21以上

\*5 Ver 1.30以上

\*6 Ver 1.31以上

修改 0~250 Ver1.34

## 9-2. 事件代码表

	报警类型	代码	初值	设置范围
non	无	0	-----	-----
HR	绝对值上限	1	量程上限	在量程内
LR	绝对值下限	2	量程下限	在量程内
So	超量程	3	超量程时连续输出	
Hd	上偏差	4	2000 数字	-1999 ~ 2000 数字
Ld	下偏差	5	-1999 数字	-1999 ~ 2000 数字
Id	偏差内	6	0 数字	0 ~ 2000 数字
od	偏差外	7	2000 数字	0 ~ 2000 数字
run	RUN 信号	8	RUN 执行时连续输出	
ct1	控制回路 1	9	0.0 A	0.0 ~ 50.0 A
ct2	控制回路 2	10	0.0 A	0.0 ~ 50.0 A
StP	步信号	11	程序一步结束时输出 1 秒	
P_E	曲线结束信号	12	程序一曲线结束时输出 3 秒	
End	程序结束信号	13	程序一程序结束时输出 3 秒	
Hold	保持信号	14	程序一 执行保持时连续输出	
Prog	程序信号	15	程序时连续输出	
u_sl	上升段信号	16	程序一程序上升段时输出	
d_sl	下降段信号	17	程序一程序下降段时输出	
GuR	确保平台信号	18	0 数字	0 ~ 2000 数字

## 10. ASCII 代码表

	b 7 ~ b 5	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
b 4 ~ b 1		0	1	2	3	4	5	6	7
0 0 0 0	0	NUL	TC7 (DLE)	SP	0	@	P	`	p
0 0 0 1	1	TC1 (SOH)	DC1	!	1	A	Q	a	q
0 0 1 0	2	TC2 (STX)	DC2	"	2	B	R	b	r
0 0 1 1	3	TC3 (ETX)	DC3	#	3	C	S	c	s
0 1 0 0	4	TC4 (EOT)	DC4	\$	4	D	T	d	t
0 1 0 1	5	TC5 (ENQ)	TC8 (NAK)	%	5	E	U	e	u
0 1 1 0	6	TC6 (ACK)	TC9 (SYN)	&	6	F	V	f	v
0 1 1 1	7	BEL	TC10 (ETB)	'	7	G	W	g	w
1 0 0 0	8	FE0 (BS)	CAN	(	8	H	X	h	x
1 0 0 1	9	FE1 (HT)	EM	)	9	I	Y	i	y
1 0 1 0	A	FE2 (LF)	SUB	*	:	J	Z	j	z
1 0 1 1	B	FE3 (VT)	ESC	+	;	K	[	k	{
1 1 0 0	C	FE4 (FF)	IS4 (FS)	,	<	L	\	l	
1 1 0 1	D	FE5 (CR)	IS3 (GS)	-	=	M	]	m	}
1 1 1 0	E	SO	IS2 (RS)	.	>	N	^	n	~
1 1 1 1	F	SI	IS1 (US)	/	?	O	_	o	DEL

本手册内容变化时恕不另行通知。

**SHIMAX CO., LTD.**

URL: <http://www.shimax.co.jp>

Head Office 11-5 Fujimi-cho, Daisen City, Akita 014-0011 Japan  
Phone: +81-187-86-3400 Facsimile: +81-187-62-6402

PRINTED IN JAPAN